

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Серов, Серовском, Гаринском,  
Новолялинском и Верхотурском районах  
адрес: 624992, Свердловская область, г.  
Серов, ул. Фрунзе, дом 5  
тел.(34385) 6-42-86  
E-mail:mail\_13@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624401, Свердловская обл., Новолялинский  
район, г. Новая Ляля, ЭНГЕЛЬСА УЛИЦА, 20

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000105098589 от 16.02.2023 г.



### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению  
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

от 27.03.2023

№ 66-13-08/16-62-2023

При проведении проверки с 21.03.2023 по 27.03.2023  
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
№ 2"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

624401, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, ЭНГЕЛЬСА  
УЛИЦА, 20

юридический адрес

12.11.2002

дата регистрации

ИНН/ОГРН

6647002856 / 1026602073717

школа (624400, Свердловская обл., Новолялинский район, г. Новая Ляля, Энгельса ул., 20)

рассмотрении представленных документов: акта от 27.03.2023

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от  
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в  
Российской Федерации»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Пол на пищеблоке в коридоре подсобных помещений обеспечить без дефектов и повреждений, покрытие выполнить из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию. Пол в коридоре перед	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	01.03.2024

	обеденным залом обеспечить без дефектов, деформаций.			
2.	Потолки в помещении мойки посуды, горячем цехе обеспечить без дефектов, повреждений, без следов протекания кровли и признаков поражения грибком, с отделкой отделку, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	01.03.2024
3.	В помещении, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером (кабинет информатики) обеспечить местное освещение на рабочих столах	СП 2.4.3648-20	3.5.15.	01.03.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах в срок до 01.03.2024г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания


Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

главный специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе  
Серов, Серовском, Гаринском,  
Новолялинском и Верхотурском  
районах



Баёва Юлия Сергеевна

должность лица, уполномоченного осуществлять  
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

ДИРЕКТОР УСКОВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА

должность, ФИО



подпись

27.03.2023 г.

дата

Место выдачи предписания:

624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания